

Документ № 12

Повідомлення УКДБ УРСР по м. Києву та Київській області
до КДБ СРСР та КДБ УРСР про радіоактивне забруднення
виробничої ділянки Чорнобильської АЕС
внаслідок аварії 9 вересня 1982 р.
14 вересня 1982 р.

Из Киева УКГБ

Секретно

Срочно

г. Москва, Комитет госбезопасности СССР

г. Киев, Комитет госбезопасности УССР

**О повышении уровня радиоактивных излучений
в реакторном отделении 1 энергоблока ЧАЭС**

13 сентября с.г. доложено о том, что в процессе работ по замене дефектного технологического канала НР 6244 реактора 1 энергоблока Чернобыльской АЭС топливо оказалось затянутым в промоину в графитовой кладке вблизи канала.

По состоянию на 14 сентября 1982 г. в помещениях газового контура и дренажных систем реакторного отделения повысился уровень гамма-излучений до 1000 микрорентген в секунду (уровень нормы местами превышен в 10–100 раз). Указанные помещения являются необслуживаемыми, технический персонал в них появляется эпизодически.

В связи с тем, что произошел выброс радиоактивных аэрозолей в вентиляционную трубу во время дождя, отмечается локальное загрязнение территории промышленной площадки. Уровень дозы гамма-излучений на отдельных участках поверхности составляет 0,01–0,02 микробэр/в секунду (это меньше предельно допустимой нормы, которая составляет 0,08 мкр бэр/в сек.).

Администрацией АЭС принимаются профилактические меры по снижению уровня и устранению загрязнения локальных участков промышленной площадки до нормального (бетонные и асфальтовые поверхности засыпаются грунтом, листьями и др.).

Приказом начальника ВПО «Союзатомэнерго» создана комиссия по расследованию и устранению причин аварийной ситуации. В состав комиссии вошли:

— Веретенников Геннадий Анатольевич, начальник ВПО «Союзатомэнерго», председатель комиссии;

— Каменев Юпитер Алексеевич, зам. главного инженера ВПО «Союзатомэнерго»;

— Клементьев Юрий Николаевич, зам. нач. отдела [...];

— Акинфиев Вячеслав Павлович, главный инженер ЧАЭС;
— представители Министерства среднего машиностроения;
— представители завода-изготовителя технологических каналов (из Удмуртской АССР).

Члены комиссии ведут исследования и поиск путей решения удаления из графитовой кладки топлива и замены технологического канала. На выполнение поставленной задачи администрация ЧАЭС запросила у Минэнерго СССР 10 дней.

Нач. УКГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор

Н.К.Вакуленко

14.9.82 г.

На документі резолюція: «т. Зубатенко Н.И. В сводку (по состоянию на утро 15.IX. с.г.). Усилить контроль обстановки и эффективность принимаемых мер. Муха. 14.IX-82».

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 5. — Арк. 197-198.
Оригінал. Машинопис.*